

# Мероприятие по контролю № 472005176616 от 16.09.2020

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** АДМИНИСТРАЦИЯ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Ленинградской области



## Общая информация

**Тип КНМ:** Внеплановая проверка      **Форма КНМ:** Выездная

**Тип субъекта:** ОМС

### Вид государственного контроля (надзора):

Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

**Дата начала КНМ:** 16.09.2020      **Дата окончания КНМ:** 28.09.2020

**Месяц проведения КНМ:** сентябрь

**Срок проведения (дней):** 9      **Срок проведения (часов):**

**Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №:** 198 от 11.09.2020

**Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №:** от

### Цели, задачи, предмет КНМ:

исполнение предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 2-22-69-33/1/1 от 27 февраля 2020 г., срок истек 01.09.2020.

### Основание регистрации КНМ:

№ п/п	Основание
1.	<p>1.2.6 Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля.</p> <p>Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля.</p> <p><b>Дата основания регистрации:</b> 01.09.2020</p>

## Мероприятие по контролю № 472005176616 от 16.09.2020

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** АДМИНИСТРАЦИЯ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Ленинградской области



### Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 2.6 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ (ред. От 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статья 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69–ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»	

### Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	Документы, подтверждающие выполнение пунктов предписания	16.09.2020	28.09.2020

### Обязательные требования, подлежащие проверке

### Информация об органе контроля

#### Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

#### Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

ОНДиПР Лужского района

#### Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

**Мероприятие по контролю**  
**№ 472005176616 от 16.09.2020**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** АДМИНИСТРАЦИЯ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Ленинградской области



№ п/п	Функция
1.	№10001495160 Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

**Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Хиль Эдгар Юрьевич	Заместитель начальника ОНДиПР Лужского района	Проверяющий

### **Информация об органе прокуратуры**

**Информация об органе прокуратуры:**

Ленинградская область, Прокуратура Ленинградской области

**Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:**

**Решение по заявлению:** Согласовано на основании приказа № от

**Основания отказа:**

**Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:**

**Место вынесения решения:**

**ФИО подписанта:**

**Должность подписанта:**

### **Информация о проверяемом лице**

**Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:**

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ОГРН:** 1064710000277

**ИНН:** 4710026138

**Категория риска:**

**Объекты проведения КНМ:**

**Мероприятие по контролю**  
**№ 472005176616 от 16.09.2020**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** АДМИНИСТРАЦИЯ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Ленинградской области



№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	188285, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛУЖСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ РЕТЮНЬ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом ДОМ 13, 47, 470130000370010	Место нахождения юридического лица	Иное		null Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

**Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:**

**Способ уведомления:** Иное      **Дата уведомления:** 11.09.2020

**Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:**

**Результат №1**

**Объект проведения КНМ:**

188285, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛУЖСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ РЕТЮНЬ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом ДОМ 13, 47, 470130000370010

**Дата и время составления акта о проведении КНМ:** 28.09.2020 14:00:00

**Место составления акта о проведении КНМ:** администрации Ретюнского сельского поселения

**Тип места:** Место нахождения юридического лица

**Дата и время проведения КНМ:** 28.09.2020 14:00:00

**Продолжительность проведения КНМ:**

**Дней:** 9

**Часов:**

**Мероприятие по контролю**  
**№ 472005176616 от 16.09.2020**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** АДМИНИСТРАЦИЯ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Ленинградской области



**ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Хиль Эдгар Юрьевич	Заместитель начальника ОНДиПР Лужского района	Проверяющий

**ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Наумов Кирилл Сергеевич	Глава администрации Ретюнского сельского поселения	Представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	ознакомлен

**Нарушение №1**

**Результат:** 188285, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛУЖСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ РЕТЮНЬ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом ДОМ 13, 47, 470130000370010

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Мероприятие по контролю**  
**№ 472005176616 от 16.09.2020**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** АДМИНИСТРАЦИЯ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Ленинградской области



**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** Допускается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы (на лестничной клетке).

**Положение нарушенного правового акта:**

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	СНиП 41-01-2003 п.6.5.6	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	198/1/1	28.09.2020	01.07.2021	

**Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:**

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией	мировой суд участок 55