



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ
Адрес местонахождения: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44 а
Телефон: 7 (813-71) 222-31 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел. 8(81371)22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер., д. 15
188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, ш. Ленинградское, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательного
лабораторного центра

И.И. Теперина

14 мая 2024 г.



ПРОТОКОЛ № 1845Л

Наименование заказчика: ГУП «Водоканал Ленинградской области»
Юридический адрес: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 13.
Фактический адрес: 191124, город Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 74, литер А.
Контактная информация: тел. +7 (812) 403-00-53
Основание для проведения исследований (испытаний): Договор № 32312767833 от 09.10.2023 г.
Цель исследований (испытаний): соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
Наименование пробы (образца): вода питьевая (в распределительной сети).
Регистрационный номер пробы (образца): 1845-1/Ф-2/Б-ПК-Л.
Дата отбора пробы (образца): 06 мая 2024 г.
Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): № 78-09-614Л от 06 мая 2024 г.
Дата получения пробы (образца): 06 мая 2024 г.
Адрес места отбора проб (образцов): Ленинградская область, Лужский район, Ретюньское СП, д. Ретюнь, ул. Центральная, д. 14, МДОУ «Детский сад № 18» – ввод в здание.
НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006), ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006).
План-направление на отбор проб (образцов): № 78-09-614Л от 03 мая 2024 г.

Ответственный за оформление титульного листа протокола,
инженер Алексанян М.С.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Санитарно-гигиеническая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188230 Ленинградская область, Лужский район, город Луга, Ленинградское шоссе, д. 13

Дата доставки пробы (образца): 06.05.2024 г.

Дата начала исследований: 06.05.2024 г.

Дата окончания исследований: 06.05.2024 г.

Дополнительная информация: нет

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Спектрофотометр ПЭ-5400В	№ 54000199	№ С-СП/18-03-2024/324829942 до 17.03.2025
Термометр ТЛ-2	№ 6	№ С-СП/30-03-2023/234815111 до 29.03.2026

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
1845-1/Ф-2/Б-ПК-Л / вода питьевая (ввод в здание)				
Запах (при 20°С)	баллы	0	-	ГОСТ Р 57164, п.5
Запах (при 60°С)	баллы	0	-	ГОСТ Р 57164, п.5
Привкус	баллы	0	-	ГОСТ Р 57164, п.5
Цветность	градусы цветности	7,4	± 2,2	ГОСТ 31868, п.5 метод Б
Мутность	мг/дм ³	0,82	± 0,16	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Уполномоченный специалист:

Инженер

Бердюгина И.С.

Химик-эксперт медицинской организации

Смирнова Н.И.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: 188230 Ленинградская область, Лужский район, город Луга, Ленинградское шоссе, д. 13

Дата доставки пробы (образца): 06.05.2024 г.

Дата начала исследований: 06.05.2024 г.




Дата окончания исследований: 08.05.2024 г.

Дополнительная информация: нет

Условия проведения исследований: соответствуют установленным в НД

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
1845-1/Ф-2/Б-ПК-Л / вода питьевая (ввод в здание)				
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ⁰ С	КОЕ /см ³	18	-	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
Коли-фаги	-	не обнаружены	-	МУК 4.2.3963-2023 п.10.3.1
Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружены	-	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Уполномоченный специалист: Врач-бактериолог		Андреева Н.П.
Фельдшер-лаборант		Васильева В.А.
Ответственный за работу бактериологической лаборатории, врач-бактериолог		Самсонова О.Е.

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.